

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,  
Каменскому и Воловскому районам Тульской области  
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

**Предписание № 216/ 1 / 3**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению  
«Прилепская начальная школа»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),  
в лице директора Архиповой Наталии Викторовны  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и  
Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 216 от «24» октября 2018 года,  
ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
(наименование органа ОНД и ПР)

01.11.2018 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 08.11.2018 года с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30  
мин., 14.11.2018 года с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Проведена плановая/выездная проверка

государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному  
надзору - старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам  
капитаном внутренней службы Парфёновым Сергеем Александровичем,

объект защиты – здание, помещения и территория Муниципального казённого  
общеобразовательного учреждения «Прилепская начальная школа» /МКОУ «Прилепская  
начальная школа»/ по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д. Шкилевка.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «Прилепская начальная школа» Архиповой Наталией  
Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной  
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести проверку работоспособности установки АПС и СОУЭ в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, в порядке определенном ГОСТ 57894-2017, с оформлением акта проверок.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки».	17.06.2019г.	
2.	В помещении террасы убрать мебель и другие предметы с подходов к первичным средствам	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.23. «На объектах защиты запрещается: .....ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам	17.06.2019г.	

	пожаротушения расположенным на пожарном щите и от дверей эвакуационных выходов.	внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; ...».		
3.	На путях эвакуации в дверном проеме эвакуационного выхода, в месте прохождения коммуникаций системы отопления установить пологий пандус.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36. «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;»	17.06.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР  
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам  
капитан вн. службы Парфёнов С.А.

« 14 » ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор МКОУ «Прилепская начальная школа» Архипова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » ноября 2018 года

